RIQUADRO 2



DETTAGLIO RIQUADRI



Legenda

SIMBOLI	DESCRIZIONE	SIMBOLI	DESCRIZIONE
	Quadro Elettrico di alimentazione, protezione, e comando (vedi tabella 2)		Centro luminoso esistente
	Quadro Elettrico di alimentazione, protezione, e comando a gruppo di misura (vedi tabella 2)		
	Pozzetto		
	Centro luminoso per cui sono previsti interventi sul corpo illuminante e sul sostegno (vedi tabella 1)		
	Centro luminoso per cui sono previsti interventi sul corpo illuminante (vedi tabella 1)		
	Sostituzione di cavo all'interno di candelabro interrato esistente ARE4CR		
	Sostituzione di cavo aereo tipo ARE4CR su supporto esistente		
	Rimozione linea esistente		

Chiave di lettura Etichetta Punti Luce

Numerazione Punto Luce — XXXX — A/Y — SZZ — Tipologia Intervento (Tabella 1) — A - Apparecchio; S - Sostegno

Tipologia Intervento

TABELLA 1	A01	Sostituzione apparecchio illuminante esistente con armatura stradale Fresp archiloide Smart Red, 28 Led	A21+SBP	Sostituzione apparecchio illuminante esistente con armatura per montaggio su fune SBP Thesis 8 Led (Potenza 53W)
	A02	Sostituzione apparecchio illuminante esistente con armatura stradale Fresp archiloide Smart Sup, 44 Led	A30 SBP	Sostituzione apparecchio illuminante esistente con armatura d'arredo urbano SBP Spillo ottica rotoimmetrica, 28 Led
	A03-PX	Sostituzione apparecchio illuminante esistente con armatura stradale Guzzini archiloide HP 571 46 Led, profilo di funzionamento PX	A33 AEC	Sostituzione apparecchio illuminante esistente con armatura d'arredo urbano AEC Bold Urban TP, ottica asimmetrica, 2 moduli
	A05-PX	Sostituzione apparecchio illuminante esistente con armatura stradale Guzzini archiloide HP 571 2 48 Led, profilo di funzionamento PX	A40	Sostituzione apparecchio illuminante esistente con proiettore Fresp Levante Red, 16 Led
	A06+PX	Sostituzione apparecchio illuminante esistente con armatura stradale Guzzini Wow 571 76 Led, profilo di funzionamento PX	S03	Fornitura e posa di un nuovo sostegno conico in acciaio zincato Hot Art (HR 5,5m)
	A08	Sostituzione apparecchio illuminante esistente con armatura stradale Fresp archiloide Smart Int, 16 Led		
	A11	Sostituzione apparecchio illuminante esistente con proiettore Guzzini archiloide HP ottica AM 72 Led		

Chiave di lettura Etichetta Quadri Elettrici

Identificazione Quadro Elettrico — QXX — Tipologia Intervento (Tabella 2)

Tipologia Intervento

TABELLA 2	QXXX	Installazione nuovo quadro elettrico provvisto di centralino per il telecontrollo punto punto dei centri luminosi	

COMUNE DI BOLOGNA (BO)

ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA n° 60000642.0 DURATA 9 ANNI DEL SERVIZIO LUCE E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E DI SEGNALETICA LUMINOSA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP

PE	**PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI**
A	ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO
	Disposizione planimetrica interventi proposti a canone ed extra canone

Titolo: **PASSAGGIO SERIE DERIVAZIONE CABINE n. 30, 53, 79 e 49 (circuiti 3-6) ZONA SAVENA QUADRO 1141 LINEE 1-2-3-4 SUD**

Tavola: **06 di 16**

Formato: **A0+** — Scala: **1:500**

Stato/cod.: **PROGETTO ESECUTIVO** — PE 0000032563_0, PE 0000032564_0, PE 0000032565_0

Cod. elab.: EG 0000032563_0, EG 0000032564_0, EG 0000032565_0

Progettista responsabile:

Ing. Luca Moscatello

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI PERUGIA — INGEGNERE PROVINCIA DI PERUGIA — INGEGNERE LUCA MOSCATELLO — 647 — SETTORE INGEGNERIA NELLE DIVERSE SPECIALIZZAZIONI

Unità Responsabile: INGEGNERIA OPERATION

Revisione	Incaricato	Verifica	Approvazione	Data
0 Prima Emissione	G. Becattini	R. Piddiu	L. Moscatello	31/10/2016

ENEL SOLE SRL